

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г. Махачкала. пр. И.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022015

« 19 » февраля 2021 г

Каспийск.
(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 026769 от 08 февраля 2021 года
(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: г. Каспийск, мкр. Кемпинг, уч. (дом) 254
(адрес местонахождения нарушителя)

ВЫДАНО: ООО «Каспэнергобыт»
(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	<p>На вводе в жилой дом (участок) № 254, мкр. Кемпинг, г. Каспийск напряжение в электросети по фазам составляют: А=192Вт; В=185Вт; С= 178Вт, что напряжение по фазам не соответствуют нормативному уровню (норма U= 220ВТ = +/- 10).</p> <p>Нарушен: п. 10 приложения 1 постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354; ч. 15 ст. 161 ЖК РФ.</p> <p>Замеры производились электрическими клещами 266 Clamp Meter, прошедший госповерку в 2020г.</p>	<p>В жилом доме (участок) 254 довести напряжение в электросети по фазам до нормативного уровня.</p> <p>20 OK 21</p>	02.03.2021г

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: Г.М. Юсупов (Ф.И.О.,подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: Курбанов М. А. не заинтересован (Ф.И.О.,подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: " 19 " 02 2021г. (Ф.И.О.,подпись)

представителю юридического лица Курбанов М. А. не заинтересован (Ф.И.О.,подпись)

физическому лицу (Ф.И.О.,подпись)

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)