ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

7015, г. Махачкала, пр. Шамиля, 58 а Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 020725

« 09 » августа 2021 г. г. Дербент
(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 028056 от 06 августа 2021 года
(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Чернышевского, д 63

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: 1982г.
Кол-во этажей: 5 Кол-во секций: 4 Материал стен: крупнопанельный
Площадь (кв.м): общая дома: 2357,0 подвала: ____ кровли: _____ придом. территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ
ООО «Коммунал» г.Избербаш

ВЫДАНО: МУП "Горводоканал" г. Избербаш.
(Официальное наименование **юридического**, должностного, физического лица – нарушителя)

код наруше - ния	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	На вводе в многоквартирный дом по адресу: г. Избербаш, ул.Чернышевского, д.63 давление холодной воды в трубе на вводе МКД (границе эксплуатационной ответственности составляет Р=0,0 кгс/см2, а водоразборном кране в квартире №26 составляет Р=0,0 кгс/см2, что не соответствует нормативному уроню (Р= 2,2 кгс/см2, и Р= 0,3 кгс/см2), тем самым нарушены требования п.3 приложение №1, п.21, п.31 «а» ППКУС ПП в МКД и жилых домов, утвержденное постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 а также СНиП 2.04.02-84 – Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.	Привести параметры холодного водоснабжения на вводе в МКД по ул.Чернышевского, д.63 и в водоразборном кране в квартире №26 в соответствии СНиП 2.04.02-84 и нормативного уровня (Р=2,2кгс/см2, Р=0,3 кгс/см2), утвержденное постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354.	31.08.2021г.

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	ис

Примечание: 1. Пустые строки прочеркнуть; 2. При продолжении таблицы указать – на____листах.

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: Магомедов Р.Н
(Ф.И.О.,подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: Представитель МУП «Горводоканал», г. Избербаш на составлении предписания не принял участие, уведомлен надлежащим образом.
(Ф.И.О.,подпись)

(Ф.И.О.,подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: "__" _____ **2021 г.**

физическому лицу _____
(Ф.И.О.,подпись)

представителю юридического лица МУП « Горводоканал» г.Избербаш
(Ф.И.О.,подпись)

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ _____

МУП «ГОРВОДОКАНАЛ»
г. ИЗБЕРБАШ
ВХ. № 413
« 10.08.21г.

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)